No. 23-WI-1605

水質検査結果書

令和 5 年 12 月 18 日

宗教法人　祥應寺　様

令和 5 年 12 月 7 日 にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称				
水源名称				
採水場所	宗教法人　祥應寺　水屋			
水道種別	その他	採水日時	令和 5 年 12 月 6 日　9 時 30 分	
原水・浄水	原水	採水者名	真方　規行	
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温 (℃) 10.3	水温 (℃)	
検査方法	平成15年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第1010001号			

検査項目	検査結果	目標値
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	0.000005未満　mg/L	0.00005mg/L以下（暫定）※
― 以下余白 ―		

備　考

※ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）の量の和です。

検査期間	令和5年12月7日 ～ 令和5年12月13日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史